

Kombinációs táblázat



Multi 2 – 18K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri
9	9+9
12	9+12
18	12+12*

Multi 3 – 27K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
18	9+9 12+12	9+9+9 9+12+12
24	9+12 12+18	9+9+12 12+12+12*
	9+18 18+18*	9+9+18*

Multi 4 – 36K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
18	9+9 12+24	9+9+9 9+12+24	9+9+9+9 9+12+12+18**
24	9+12 18+18	9+9+12 9+18+18*	9+9+9+12 12+12+12+12*
	9+18 18+24	9+9+18 12+12+12	9+9+9+18 12+12+12+18**
	9+24 24+24*	9+9+24 12+12+18	9+9+12+12
	12+12	9+12+12 12+12+24*	9+9+12+18*
	12+18	9+12+18 12+18+18*	9+12+12+12

Multi 5 – 42K Javasolt kombinációk

1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri
24	9+9 18+24	9+9+9 9+18+24	9+9+9+9 9+12+12+18	9+9+9+9+9
	9+12 24+24	9+9+12 12+12+12	9+9+9+12 12+12+12+12	9+9+9+9+12
	9+18	9+9+18 12+12+18	9+9+9+18 12+12+12+18*	9+9+9+9+18*
	9+24	9+9+24 12+12+24	9+9+9+24	9+9+9+12+12
	12+12	9+12+12 12+18+18	9+9+12+12	9+9+9+12+18*
	12+18	9+12+18 12+18+24*	9+9+12+18	9+9+12+12+12*
	12+24	9+12+24 18+18+18*	9+9+18+18*	9+12+12+12+18**
	18+18	9+18+18	9+12+12+12	12+12+12+12+12**

A *-gal megjelölt kombinációk fűtési célú felhasználásra csak megfelelő és körültekintő hőszükséglet számítást követően alkalmazhatóak. Megfelelő méretezés hiányában ezen kombinációk fűtés üzemmódban a rendszer rendellenes működéséhez vezethetnek. A **-gal megjelölt kombinációkat csak hűtési célú felhasználásra ajánljuk. Adott rendszer, kombinációtól függetlenül, legfeljebb a kültéri egység névleges teljesítményével megegyező maximális teljesítmény leadására képes. A felsorolt kombinációktól való eltérés működési zavarokhoz és a berendezés meghibásodásához vezethet.