

Kitöltési útmutató- betélap hőszivattyús igényekhez

1. Hőszivattyúk

A hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörrel üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája

Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú névleges fűtőteliesség (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatról felvett villamos teljesítmény.

Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemi állapot során felvett áram.

Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme

SCOP érték (szezónális jóság fok): teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++ , A++ , A+ , és A energiasztálynak felel meg.

COP meghatározás:

- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B_ / W_
- Talajszonda – víz: B_ / W_
- Víz – víz: W_ / W_
- Egyéb: _ / _

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:

Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

CE megfelelési nyilatkozatok sorszáma: SHCR231200262901 (KSZKLM6732)
SHCR231200262901 (KSZKLM6733)
SHCR231200263001 (KSZKLM6732)
SHCR231200263001 (KSZKLM6733)
SHCR230800159601 (KSZKLM6736)
SHCR2308001599HS (KSZKLM6736)
SHCR230800159901 (KSZKLM6736)
AHEE221200199752 (KSZKLM6732)
AHEE2204000065452 (KSZKLM6733)
AHEE230800171751 (KSZKLM6736)
AHES2204000043908 (KSZKLM6732)
AHES2204000043908 (KSZKLM6733)
LVD AHES2204000439HSA07 (KSZKLM6732)
LVD AHES2204000439HSA07 (KSZKLM6733)
LVD AHES2204000439HSA07 (KSZKLM6736)

1. A gyártó/forgalmazó neve: ROTOVILL Zrt
 2. A gyártó/forgalmazó címe: 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 26.
 3. Típus azonosítójuk: AUMD-H18/NDR3HM2B-4 5,3 kW KSZKLM6732
AUMD-H24/NDR3HM2B-4 7,0 kW KSZKLM6733
AUMD-H60/SDR3HC-4 16,0 kW KSZKLM6736
 4. A termékek megnevezése, leírása: falra szerelhető, légcsatornás légkondicionáló berendezés
 5. A fent nevezett berendezés megfelel a következő dokumentumok követelményeinek:
 - 206/2012/EU
 - 626/2011/EU
 - 2016/2281/EU
 - 2011/65/EU – 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
 - 2014/30/EU – 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
 - 2014/35/EU – 23/2016.(VII. 7.) NGM rendelet
- Az alkalmazott szabványok hivatkozásai:
- MSZ EN 55014-1:2021
 - MSZ EN 55014-2:2021
 - MSZ EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
 - MSZ EN 61000-4-3
 - MSZ EN 61000-4-5
 - MSZ EN 60384-14
 - MSZ EN 61051-2-2
 - MSZ EN 61051-1
 - MSZ EN 60127-1
 - MSZ EN 60127-2
 - MSZ EN 60079-15
 - MSZ EN 60079-15:2001
 - MSZ EN 60730-1
 - MSZ EN 60730-2-9
 - MSZ EN 61810-1
 - MSZ EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
 - MSZ EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012
 - MSZ EN 61000-3-2:2019+A1:2021
 - MSZ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
 - MSZ EN 61000-4-2:2009
 - MSZ EN 61000-4-3:2020
 - MSZ EN 61000-4-4:2012


- MSZ EN 61000-4-5:2014+A1:2017
- MSZ EN 61000-4-6:2014
- MSZ EN 61000-4-11:2020
- MSZ EN 62233:2008

7. A kiadás helye: Pécs
8. A kiadás dátuma: 2025.01.07
9. A kibocsátó által meghatalmazott személy: Várhalmi Attila
10. A kibocsátó által meghatalmazott beosztása: Vezérigazgató
11. A kibocsátó által meghatalmazott aláírása:
12. A kibocsátó bélyegzője:

 
RÓTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7631 Pécs, Dejtor Kálmán u. 26.
Adószám: 32379813-2-02
Száll. szám: 19492427-59526684-70681006

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrésze, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta!

E megfelelőségi nyilatkozat gyártói nyilatkozat alapján került kibocsátásra a felelős forgalmazó részéről.



Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovább tanúsítja az AHEE220400065452 számú nyilatkozat alapján, hogy az AUX DUCT PRO MONO SET AUMD-H24/NDR3HM2B-4 7kW típusú levegő-levegő hőszivattyúk COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén 3,888.

Pécs, 2025. 01. 14.

 114

ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 26.
Adószám: 32379813-2-02
Szá. szám: 10402427-50526684-70681006

Várhalmi Attila
vezérigazgató

Test data according to EN 14825:2018
Test condition (Cooling function) :

 Voltage: 230 V / Frequency: 50 Hz / Harmonic distortion: 1,0 %,

Table 2 — Part load conditions for reference SEER and reference SEER_{on} calculation of air-to-air units

	Part load ratio	Part load ratio %	Outdoor air dry bulb temperature °C	Indoor air dry bulb (wet bulb) temperatures °C
A	$(35-16)/(T_{designc} - 16)$	100	35	27(19)
B	$(30-16)/(T_{designc} - 16)$	74	30	27(19)
C	$(25-16)/(T_{designc} - 16)$	47	25	27(19)
D	$(20-16)/(T_{designc} - 16)$	21	20	27(19)

Test condition	Cooling capacity(kW)	Cooling power input(kW)	EER	Remark(For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions.)
A	7,1037	2,1224	3,347	53,0 Hz
B	5,3113	1,1370	4,671	35,0 Hz
C	3,5147	0,5073	6,928	20,0 Hz
D	2,2191	0,1728	12,840	11,0 Hz

Test condition (Heating function) :

 Voltage: 230 V / Frequency: 50 Hz / Harmonic distortion: 1,0 % ;

 T_J (bivalent temperature): -7°C; operating limit (TOL): -10°C,

Table 6 — Part load conditions for reference SCOP, reference SCOP_{on} and reference SCOP_{net} calculation of air-to-air units for the reference heating season "A" = average

	A		Outdoor air dry bulb (wet bulb) temperatures °C	Indoor air dry bulb temperature °C
	Part load ratio	Part load ratio %		
A	$(-7-16)/(T_{designh} - 16)$	88	-7(-8)	20
B	$(+2-16)/(T_{designh} - 16)$	54	2(1)	20
C	$(+7-16)/(T_{designh} - 16)$	35	7(6)	20
D	$(+12-16)/(T_{designh} - 16)$	15	12(11)	20
E	$(TOL-16)/(T_{designh} - 16)$		TOL	20
F	$(T_{bivalent}-16)/(T_{designh} - 16)$		T _{bivalent}	20

Test condition	Heating capacity(kW)	heating power input(kW)	COP	Remark(For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions,)
A	4,8876	1,6265	3,005	56,0 Hz
B	2,9900	0,7691	3,888	26,0 Hz