MVM Hálózat

Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához

Érkezett: **20**			.		.			ÜK szám:									

Felhasználó neve:										
Felhasználó azonosító szám:	**1**	**0**								
Felhasználási hely címe:										
Fogyasztási hely azonosító:	**0**	**4**								

A „H” árszabás alkalmazását az alábbi hőszivattyús-berendezés üzemeltetéséhez igénylem:

Berendezés					
gyártója: Rotovill Zrt.			típusjelzése: AUX Delta S Series 2,7 kW ASW-H09B7A4/CUR3DI-C3-6		
Hőszivattyú					
névleges villamos teljesítménye (kW): 0,84		fűtési teljesítménye (kW): 3,2		jósági tényezője (SCOP értéke): 4,2	
Hőszivattyú működési rendszere (a megfelelőt kérjük bekarikázni)					
levegő - levegő	levegő - víz	talaj - levegő	talaj - víz	víz - levegő	víz - víz
A különmért áramkörön lévő hőszivattyús hőellátó rendszer **teljes egyidejű villamos teljesítménye** (kW):					
A hőszivattyú várható fogyasztása (kWh)					
fűtési időszakban (október 15. – április 15.): 800 kWh/év			**nyári** időszakban (április 16. – október 14.): 125 kWh/év		

Kijelentem, hogy a „H” árszabást kizárólag a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3,4 (SCOP) jósági fokú hőszivattyúk, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztására használom fel.

Kelt: _____

_____
felhasználó

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

Rotovill

CE

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

CE megfelelőségi nyilatkozatok sorszáma:	SHCR231000214501 - KSZKLM5150 SHCR231000214501HSC - KSZKLM5150 AHES241200181303 - KSZKLM5150 LVD AHES2412001813HSA02 - KSZKLM5150 AHEE231100264251 - KSZKLM5150 SHCR251200331901 - KSZKLM5150 SHCR251200331902 - KSZKLM5150 SHCR251200331903 - KSZKLM5150 SHCR231000214501 - KSZKLM5151 SHCR231000214501HSC - KSZKLM5151 AHES241400181303 - KSZKLM5151 LVD AHES2412001813HSA02 - KSZKLM5151 SHCR251200331901HSC - KSZKLM5151 SHCR251200331901 - KSZKLM5151 SHCR251200331902 - KSZKLM5151 SHCR251200331903 - KSZKLM5151 SHCR250400096701 - KSZKLM5152 SHCR250400096701HSC - KSZKLM5152 AHES241200181103 - KSZKLM5152 LVD AHES2412001811HSA02 - KSZKLM5152 AHEE250500191351 - KSZKLM5152 SHCR251200331801HSC - KSZKLM5152 SHCR251200331801 - KSZKLM5152 SHCR251200331802 - KSZKLM5152 SHCR251200331803 - KSZKLM5152
1. A gyártó/forgalmazó neve:	ROTOVILL Zrt.
2. A gyártó/forgalmazó címe:	7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
3. Típus azonosítójuk:	ASW-H09B7A4/CUR3DI-C3-6 KSZKLM5150 ASW-H12C5A4/CUR3DI-B8-6 KSZKLM5151 ASW-H18E3A4/CUR3DI-C0-6 KSZKLM5152
4. A termékek megnevezése, leírása:	falra szerelhető, split légkondicionáló berendezés
5. A fent nevezett berendezés megfelel a következő dokumentumok követelményeinek:	· 206/2012/EU · 626/2011/EU · 2017/1369/EU · 2009/125/EC · 2011/65/EU – 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet · 2014/30/EU – 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet · 2014/35/EU – 23/2016.(VII. 7.) NGM rendelet
6. Az alkalmazott szabványok hivatkozásai:	EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 60335-2-40:2024 + A11:2024 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017+A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023 EN 62233:2008 EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1
EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020

7.	A kiadás helye:	Pécs
8.	A kiadás dátuma:	2026.07.30
9.	A kibocsátó által meghatalmazott személy:	Várhalmi Attila
10.	A kibocsátó által meghatalmazott beosztása:	Vezérigazgató
11.	A kibocsátó által meghatalmazott aláírása:	
12.	A kibocsátó bélyegzője:	

Rotovill
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
Adószám: 32379813-2-02
Cégjegyzékszám: 10402427-50526684-706810

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta!
E megfelelőségi nyilatkozat gyártói nyilatkozat alapján került kibocsátásra a felelős forgalmazó részéről.

Rotovill | Systems. Parts. Experts.
rotovill.hu

Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovább tanúsítja az

- AHEE231100264251
- AHEE231000215052
- AHEE250500191351

számú nyilatkozatok alapján, hogy az AUX DELTA S típusú levegő-levegő hőszivattyúk COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén a következő:

Berendezés típusa:	**COP értéke:**
ASW-H09B7A4/CUR3DI-C3-6	4,45
ASW-H12C5A4/CUR3DI-B8-6	4,24
ASW-H18E3A4/CUR3DI-C0-6	4,075

Pécs, 2026. 07. 30.

Rotovill 07
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északkörnyér dűlő 6/7.
Adószám: 32379613-2-02
Szla.szám: 10402497-50126884-70681005

Várhalmi Attila
vezérigazgató

AUX | RCOOL
Kizárólagos magyarországi forgalmazó

Test data according to EN 14825:2022

Test condition（Cooling function）:

Voltage: 230 V / Frequency: 50 Hz / Harmonic distortion: 1,0 %,

Table 2 — Part load conditions for reference SEER and reference $SEER_{on}$ calculation of air-to-air units

	Part load ratio	Part load ratio	Outdoor air dry bulb temperature	Indoor air dry bulb (wet bulb) temperatures
		%	°C	°C
A	(35-16)/(Tdesignc -16)	100	35	27(19)
B	(30-16)/(Tdesignc -16)	74	30	27(19)
C	(25-16)/(Tdesignc -16)	47	25	27(19)
D	(20-16)/(Tdesignc -16)	21	20	27(19)

Test condition	Cooling capacity(W)	Cooling power input(W)	EER	Remark (For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions.)
A	2762,00	855,1	3,23	54 Hz
B	1849,90	328,5	5,63	29 Hz
C	1251,50	133,7	9,36	16 Hz
D	830,90	47,2	17,60	10 Hz

Test condition（Heating function(Average)）:

Voltage: 230 V / Frequency: 50 Hz / Harmonic distortion: 1,0 % ;

Tj (bivalent temperature): -7℃; operating limit (TOL): -10℃,

Table 6 — Part load conditions for reference SCOP, reference $SCOP_{on}$ and reference $SCOP_{net}$ calculation of air-to-air units for the reference heating season "A" = average

	A		Outdoor air dry bulb (wet bulb) temperatures	Indoor air dry bulb temperature
	Part load ratio	Part load ratio		
		%	°C	°C
A	(-7-16)/(Tdesignh -16)	88	-7(-8)	20
B	(+2-16)/(Tdesignh -16)	54	2(1)	20
C	(+7-16)/(Tdesignh -16)	35	7(6)	20
D	(+12-16)/(Tdesignh -16)	15	12(11)	20
E	(TOL-16)/(Tdesignh -16)		TOL	20
F	(Tbivalent-16)/(Tdesignh -16)		Tbivalent	20

Test condition	Heating capacity(W)	heating power input(W)	COP	Remark (For variable capacity units, the frequency settings for the same part load conditions,)
A	2034,5	750,7	2,71	62 Hz
B	1226,7	275,4	4,45	28 Hz
C	821,6	161,5	5,09	18 Hz
D	721,7	115,4	6,25	13 Hz
E	2394,7	1050,3	2,28	85 Hz
F	2034,5	750,7	2,71	62 Hz

Test condition（Heating function(Warmer)）: